

УТВЕРЖДАЮ
Директор АУ «Сургутский
политехнический колледж»
В.Н. Шутов
«29» августа 2020 года

Акт
приемки мастерской по компетенции «Метрология КИП»
АУ «Сургутский политехнический колледж»
по адресу: г. Сургут, ул. Пушкина, дом 10.

г. Сургут

29 августа 2020 года

Комиссия в составе председателя:

- Заместителя директора по общим вопросам А.В. Рознера;
- членов комиссии:
- Заместителя директора по техническим вопросам Т.Ю. Гурина;
- Инженера Д.Е. Юрикова;
- Заведующий хозяйством О.Н. Павленко

Провела осмотр помещения мастерской «Метрология КИП», расположенной по адресу: г. Сургут, ул. Пушкина, дом 10 (1 этаж), в целях проверки готовности мастерской к установке оборудования.

Комиссией установлено:

В помещении мастерской выполнен текущий ремонт, произведена окраска стен в соответствии с цветовой схемой, выполнено брендирование предусмотренное концепцией по брендированию мастерских в соответствии с «Методическими рекомендациями об оснащении организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, материально-технической базой по приоритетным группам компетенций» от 31 января 2019 г.

В помещении имеется естественное и искусственное освещение, освещенность не ниже 300 лк, что соответствует нормам. Выполнена замена люминисцентных светильников на светодиодные. Естественное освещение осуществляется через окна, с помощью которых производится проветривание.

Полы выполнены из керамической плитки, соответствуют требованиям эксплуатации.

В помещении установлены кабины из ЛДСП в количестве 10 штук, которые имеют надежную фиксацию конструкций к полу и стенам, обеспечивающую безопасность при проведении учебно-практических работ обучающимися.

Система охранно-пожарной сигнализации в исправном состоянии, система оповещения о пожаре работоспособна.

Помещение укомплектовано медицинскими аптечками и противопожарным инвентарем (огнетушитель). Имеется инструкция по охране труда и безопасности жизнедеятельности. Состояние изоляции электропроводки и заземляющих устройств в помещениях в рабочем состоянии, электрощитовые опечатаны.

На основании осмотра мастерской и ознакомления с технической документацией комиссия приняла **решение:**

1. Текущий ремонт выполнен в установленный срок, в полном объеме.
2. Считать мастерскую по компетенции «Метрология КИП» готовой к установке оборудования и проведения занятий в новом 2020 / 2021 учебном году.





Комиссия:

Зам. директора по общим вопросам

Зам. директора по техническим вопросам

Инженер

Заведующий хозяйством

	А.В. Рознер
	Т.Ю. Гурин
	Д.Ю. Юриков
	О.Н. Павленко